

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2020
Oficio 0316/GPAESE/2020
Exp. ETA 2020 088

Lic. Marco Antonio Jiménez Ramírez
Tramitador Autorizado
Illumex, S.A.P.I. de C.V.
P r e s e n t e

Se hace constar que la luminaria para alumbrado público de 60 W, marca JUGANU, número de catálogo JLED-SL-60W-PEGASUS-40-W0-NS-P0-D02, modelo JLED-SL-60W-PEGASUS-40-W0-NS-P0-D02, integrada por un módulo de 144 leds distribuidos en 36 grupos de 4 cada uno, marca LUMILEDS, serie LUXEON 3030 2D LINE, modelo L130-4070003000W21; con carcasa de aluminio, ópticas individuales de policarbonato por cada grupo, refractor de vidrio termotemplado, parámetros de operación: tensión 277-100 V c.a., corriente 0.60 A máximo, frecuencia de 50/60 Hz., con una clasificación Tipo III Corta, de acuerdo a su curva de distribución lumínica¹; equipada con un controlador (driver) electrónico de corriente constante programable, marca SOSEN, número de catálogo SS-60V-42, modelo SS-60V-42, para operar módulos de leds de 60 W máximo, parámetros de operación: tensión 277-100 V c.a., corriente 0.70 A máximo, frecuencia 50/60 Hz; se califica como **satisfactoria** para el ahorro de energía en alumbrado público en **vías secundarias residenciales tipo A, en vías secundarias residenciales tipo B y en vías secundarias industriales tipo C**, debido a que consume **32.23 %** menos energía por cada lux promedio medido en el piso de una calle de pruebas con respecto a lo requerido en el protocolo Pr LED AP 190606. Esto de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas por el Laboratorio LABOTEC México, S.C. y por el Laboratorio de Alumbrado Público del Gobierno de la Ciudad de México.

En la siguiente tabla se presenta el resumen de dichos resultados.

| Concepto | Unidades | Luminaria LED |
|---|----------|---------------|
| Potencia especificada por el fabricante | W | 60.00 |
| Consumo de energía en 12 horas de uso continuo de 2 especímenes | Wh | 1 411.46 |
| Iluminancia promedio | lx | 13.44 |
| Relación de consumo de energía por unidad de iluminancia promedio en 12 horas | Wh/lx | 105.04 |
| Relación de consumo de energía por unidad de iluminancia promedio en 12 horas de referencia | Wh/lx | 155.00 |
| Diferencia | Wh/lx | 49.96 |
| Ahorro de energía por cada lux promedio respecto a la referencia | % | 32.23 |
| Información adicional | | |
| Potencia medida en el laboratorio | W | 59.46 |
| Factor de potencia | % | 98.53 |
| DAT en tensión | % | 0.27 |
| DAT en corriente | % | 10.50 |
| Flujo luminoso de luminaria | lm | 6 841.90 |
| Eficacia lumínica total de luminaria | lm/W | 115.07 |
| Temperatura de color | K | 4 139.00 |
| Relación de uniformidad de iluminancia promedio | - | 5.33 a 1 |

¹ [IES] Illuminating Engineering Society. 2007. TM-15-07 (revised). Luminaire classification system for outdoor luminaries. 11P.

Estos equipos podrán ser utilizados en servicios no medidos de alumbrado público a una tensión nominal de suministro de 220-127 V c.a., siempre que su potencia de línea no se pueda ajustar en sitio. Si el fabricante decide comercializar el modelo de la luminaria evaluado con la opción de cambio de potencia por el usuario, sólo deberá instalarse en servicios medidos y si se instalase en servicios no medidos, se censará a la máxima potencia configurable. Esto de acuerdo con el Procedimiento de Control de Servicios de Alumbrado Público emitido el 11 de junio de 2010 por la Coordinación Comercial de la CFE o el que lo sustituya.

La clasificación de vialidades utilizada en este análisis corresponde a la de la norma NOM-013-ENER-2013. Se probaron dos especímenes de esta luminaria a 40 metros de distancia interpostal, 7 metros de ancho de vialidad y 8 metros de altura, montados a cero grados del eje horizontal, sobre pavimento tipo R2 y sin ciclos de atenuación programados. Esta luminaria no se probó en vías principales y ejes viales, en vías de acceso controlado y vías rápidas ni en vías primarias y colectoras, por lo que se desconoce si cumple con lo establecido en esta norma y en el Protocolo Pr LED AP 190606.

Se recomienda al usuario que pretenda hacer uso de esta tecnología realizar un estudio Costo-Beneficio del proyecto de sustitución o instalación de luminarias en alumbrado público, ya que los anchos de calle, distancias interpostales y alturas de montaje varían en cada caso. En luminarias con tecnología led la disipación del calor y el conocimiento del entorno operativo son consideraciones críticas para el diseño y aplicación de estos equipos². Es importante revisar las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante.

El PAESE conserva copia de los reportes del laboratorio cuyos datos se utilizaron para realizar los cálculos. El PAESE se reserva el derecho de seleccionar una muestra de este modelo en el futuro y probarla en un laboratorio determinado por el propio PAESE. Esta constancia queda condicionada a la entrega de la renovación del Certificado de la NOM-031-ENER-2012 (o la que le sustituya), debido a que el actual certificado vence el 29 de agosto del 2022. En caso de que el resultado de este proceso sea desfavorable, se revocará la constancia y se hará pública la revocación.

Derivado del avance tecnológico, es de esperar que la exigencia de eficiencia energética se incremente con el tiempo, por lo que esta constancia tiene una vigencia de 2 años a partir de su emisión.

A t e n t a m e n t e

Lic. Enrique Álvarez Raya
Gerente de la UN PAESE

c.c.p. Ing. Guillermo Nevárez Elizondo.- Director General de la Empresa Subsidiaria de Distribución.- Pte.
C.P. José Martín Mendoza Hernández.- Director General de la Empresa Subsidiaria de Suministro Básico.- Pte.
Ing. Myriam Moro Mendoza.- Subgerente de Apoyo Técnico en Ahorro de Energía.- Pte.
Ing. Carlos Alberto Cruz Pérez.- Auxiliar Técnico de la Subgerencia de Apoyo Técnico en Ahorro de Energía.- Pte.

² US DOE (2007). Thermal Management of White LEDs. Disponible en: https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/thermal_led_feb07_2.pdf